


RZUT DACHU
1:100



INSTALACJA ODGROMOWA	
	Zwody poziome wykonane drutem FeZn ø8mm
	Uziom ziemny z bednarki FeZn30x4mm
	Złącze kontrolne, śruba naciągowa
	Zaciski proste, krzyżowe lub przełotowe
	Zwęd pionowy stalowy – iglica odgromowa
ZK-1 - ZK-6 Złącza kontrolne	

Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo MAN-BUD Piotr Manikiewicz 86-300 Grudziądz, ul. Grudzińska 12, tel. 880282824, NIP: 575-420-15-82			
Nazwa Inwestycji:	Rozbudowa oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Mieście dz. nr 23/30, obręb Gruta, Gmina Gruta		
Inwestor:	Gmina Gruta, 86-530 Miecho, Gruta 244		
Nazwa Tytułu:	INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU		
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ - NUMER UPRAWNIENI	PODS:	STADIUM:
inż. Maciej Wojtakowski	Instalacje elektryczne WRR-DT/7131/13/2002		PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ - NUMER UPRAWNIENI		SKALA: 1:100
		NR. RYS.	EA
		NR. STR.	