

Gruta 15.03.2019 r

Sprawa: Odpowiedz na pytania na zadanie: „dobór i dostawę z montażem lampy UV SUW Boguszew” ZP.271.10.2019.EK

W związku z otrzymanymi pytaniem dotyczącym doboru lampy UV w celu uzdatniania wody Na SUW w Boguszewie informuję:

- 1) **Pytanie:** Czy posiadają Państwo wyniki badań transmitancji wody uzdatnionej która ma być kierowana do lampy UV?

Odpowiedź: Transmitancja wody uzdatnionej wynosi 79%

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Grucie
mgr inż. Rafał Zieliński