



znak sprawy: ZP.271.10.2019.EK

## Zmiana zapisów Zapytania ofertowego

W Zapytaniu ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Dobór wraz z dostawą i montażem lampy UV na Stacji Uzdatniania Wody w Boguszewie” w ust. 3 (opis przedmiotu zamówienia) dodaje się:

1. punkt 9a w brzmieniu:  
„9a) Lampa UV powinna posiadać pomiar promieniowania (czujnik uv).”