



Gruta, 28 września 2020 r.

Znak sprawy: 271.53.2020.CC

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa sieci wodociągowej na odcinku Mełno-Boguszewo**

Zamawiający na podstawie art.38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawcę.

Pytanie Wykonawcy:

zwracam się z zapytaniem odnośnie budowy sieci wodociągowej na odcinku Mełno-Boguszewo, w dokumentacji zawarto dwa rozwiązania montażu rur, poprzez zgrzewanie lub wciskane „a” w swiz jest przywołane tylko zgrzewanie. Prosimy o odpowiedź jakie rozwiązanie przyjąć w kalkulacji cenowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawcy mają wykonać zadanie zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, tj. zbudować spinki z rur HDPE łączonych zgrzewem.

Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Groszewski
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:
BIP/Tablica UG Gruta
A/A