



Gruta, dnia 16.12.2021 r.

Znak sprawy: RIR.271.49.2021.MS

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

Rewitalizacja plaży nad jeziorem Dużym w Grucie

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania do SWZ na ww przedmiot zamówienia:

Pytania:

1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ (Opis przyłącza energetycznego) należy ułożyć kabel YKY 3x25mm².

Pytanie: Czy podane parametry kabla są prawidłowe?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań technicznych zgodnych ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, aktami prawnymi w tym zakresie (np. typu YAKXS 4 x 35 mm²).

2. Zgodnie z przedmiarem należy zamontować dwa kpl. urządzenia typu SZR 100

Pytanie: Jaką ilość urządzeń typu SZR należy zamontować oraz o jakiej wielkości?

Odp. Zamawiający informuje, iż urządzenia typu SZR przez pomyłkę zostały umieszczone w przedmiarze. Należy je wykreślić.

3. Zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ (pkt. 7) chodniki należy wykonać z desek struganych grubości 25 mm impregnowanych olejem, natomiast zgodnie z rysunkami należy zamontować deski pomostowe kompozytowe.

Pytanie: Jaki rodzaj desek należy zamontować?

Odp. Należy zamontować deski strugane, antypoślizgowe.

4. Zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ (pkt. 6) należy dokonać remontu / modernizacji istniejącego pomostu.

Pytanie: Jaki jest dokładny zakres robót do wykonania przy modernizacji pomostu?
Czy należy wymienić istniejące deski na pomoście?

Odp. Zakres robót w ramach modernizacji pomostu:

- wymiana, legarów pomostu niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, aktami prawnymi w tym zakresie,

- wymiana uszkodzonych i luźnych desek do grubości odtworzeniowej oraz zaimpregnowanie desek całego pomostu.



Gmina Gruta

woj. kujawsko-pomorskie

5. Na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d323346-c2cc-4399-b7b1-b0196654fb97> brakuje przedmiaru.

Proszę o załączenie przedmiaru.

Odp. Przedmiar został dołączony.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż udzielając odpowiedzi na pytania zmieniające treść SWZ - zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do sporządzenia ofert

Nowy termin składania ofert: 22.12.2021 r. do godz. 13:00

Otwarcie ofert: 22.12.2021 r. godz. 13:30

Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Groszetuski
ZASTĘPCA WÓJTY