



Gruta 22.06.2022 r.

RIR.271.22.2021.CC

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

***Modernizacja i adaptacja pomieszczeń
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie***

Zamawiający na podstawie zapisów w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do przedmiotowego postępowania.

Pytania zadane przez Wykonawców

1. Na stronie 8 i 9 opisu branży budowlanej jest informacja m.in. o wyposażeniu pomieszczeń w meble, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami papierowymi czy autoklaw. Pytanie: Czy zakres przetargu obejmuje zakup tych urządzeń? Załączony do przetargu przedmiar robót zawiera tylko dostawę i montaż lady w pomieszczeniu rejestracji.

2. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie w instalacjach elektrycznych, instalacja sieci komputerowej, telefonicznej oraz sygnałów TV pojawia się informacja o wykonaniu instalacji w korytach elektronistalacyjnych 150x60mm (projekt techniczny instalacji elektrycznej).

Brak pozycji w przedmiarze, bardzo proszę o uzupełnienie ilości koryt.

Czy gniazda RJ 45 oraz telefoniczne mają być wykonane podtynkowo czy natynkowo ?

3. Na stronie 25 SWZ w rozdziale XXIII są informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pytanie: Czy istnieje możliwość obniżenia zabezpieczenia.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Ad. 1

Wykonawca zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem jest zobowiązany do montażu lady. Wyposażenie dodatkowe, inwestor zakupi odrębnie.

Ad. 2

Wszystkie instalacje komputerowe, telefoniczne, sygnałów TV mają być wykonane jako wtynkowe. Gniazda komputerowe, telefoniczne oraz sygnałów TV należy wykonać jako podtynkowe. W związku z powyższym nie należy wyceniać korytek instalacyjnych.



Gmina Gruta

woj. kujawsko-pomorskie

Ad. 3

Zamawiający dokona zmian w zapisie w SWZ w rozdziale XXIII, odnośnie zmiany wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający będzie wymagał wniesienia przed terminem podpisania umowy 3% zabezpieczenia. Pozostałe zapisy rozdziału XXIII SWZ nie ulegają zmianie.

Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Groszewski
ZASTĘPCA WÓJTY

