



Gruta 26.07.2022 r.

RIR.271.32.2022.CC

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**Przebudowa odcinków dróg gminnych: nr 041418C w Kitnowie, nr 01445C w Wiktorowie oraz w Okoninie**

Zamawiający na podstawie zapisów w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do przedmiotowego postępowania.

### Pytania zadane przez Wykonawców

1. Zwracamy się z prośbą o określenie, czy Zamawiający dopuści zastosowanie warstwy podbudowy AC 22P gr. 8 cm w miejsce AC 16P gr 8 cm.
2. Zwracamy się z prośbą o zmianę parametrów geosiatki parametrów z włókien szklano-węglowych układanej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią bitumiczną z projektowanej wytrzymałości 250/120 kN/m na 100/100 kN/m z uwagi na dostępność materiału oraz koszty zakupu i transportu.

### Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę warstwy podbudowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza się zastosowania siatki 100/100kN/m. Dopuszczalne jest zastosowania siatki min. 120/120kN/m.

Z up. WÓJTA  
mgr Tomasz Grószewski  
ZASTĘPCA WÓJTY