



RIR.271.32.2023.CC

## Wszyscy Wykonawcy

Postępowanie pn.:

### Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gruta

Zamawiający na podstawie zapisów w art. 284 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do przedmiotowego postępowania.

#### Pytania zadane przez Wykonawcę:

1. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć nasadzenia zastępcze?
2. W związku z nieścisłościami w dokumentach (Projekt techniczny, przekroje, przedmiar oraz SST) prosimy o doprecyzowanie czy w dolnej warstwie mieszanek mineralno-asfaltowych ma być AC 16P czy AC16W?

#### Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Nie należy uwzględniać w ofercie wykonania nasadzeń zastępczych.
2. Jako warstwę wiążącą (dolną warstwę mineralno- asfaltową) należy zastosować AC16W.

Z up. WOJTA  
mgr Tomasz Groszewski  
ZASTĘPCA WOJTA